NVT

ASY	⊗ דולק צהוב-איסימטריה בין הפאזות	
SQC	⊗ דולק ירוק-פאזות הפוכות	
R	⊗ דולק אדום- מצב תקין-מגע הופעל	
L1-L2-L3	⊗⊗⊗ דולק כחול-בעית חוסר מתח דולק צהוב-בעית עודף מתח	

ASY	כיול רגישות לאי-סימטריות בין הפאזות
T	השהיה לחיבור מגע בקר-לאחר סיום תקלה
MIN	כיול רגישות למתח נמוך
MAX	כיול רגישות למתח עודף

פס השוואת פוטנציאלים



E.E.C.C. הנדסת חשמל בע"מ בית השנהב אגף A קומה ד' בית הדפוס 12 ג.בעת שאול-ירושלים טלפון 02-6525442 פקס: 02-6525443 E-mail: mazkirut@eecc.co.il	ק.מ.	ללא ק.מ.	פרט מס'	LT-12	שם העבודה	פרטי תאורה	עיריית בית-שמש
	תאריך	07.01.19					
			שם הפרט	מרכזיית תאורה עד 3×80A			

EECC-PT-5313-04.dwg