



הערות:

1. ככלל הצבת העמוד תבוצע, במרחק 2 מ' מהקו, באדמה לא מופרת.
2. מרחק מהעמוד ועד ציר הקו יירשם במדוייק לאחר הצבת העמוד במקומו הסופי וביצוע מדידה מדוייק.
3. מיקום הצבת השלשים יהיה על פי הנחיות המתכנן ולפחות:
 - בכל שבר בקו.
 - לפחות כל 300 מ'.
 - בכל חציית תשתיות משמעותיות (הכוונה לקוי חשמל, סיבים אופטיים, קוי גז, קוי דלק, ביוב ומים ראשיים) בתיאום עם המתכנן.

18-644-024	
● לביצוע	
03-2019	תאריך:
בקר	הכין
וטילה א.	י. כהן

תאגיד המים והביוב של בית השמש



בית שמש א.ת מערבי "ברוש" ושדרות וירג'יניה

מרשל הנדסה בע"מ
 רח' גבעת שאול 40, ירושלים מיקוד: 95477
 טלפון: 02-6513391, 02-6513423, פקס: 02-6513398
 E-MAIL: VASILE@MARSHAL-ENG.CO.IL

