



מקרא

- מחסום 4"
- מחסום 8"/4"
- קב. נופלת
- קב. רגילה
- בוינר
- קו ביוב 6"/4"
- קו ביוב קפ"מ-4"
- קו ניקוז מיוג אוויר
- קו מי צריכה
- קו מי כיבוי
- מחלקי מים

סימון קולטן
מ"ט קולטן V-2
קוטר וחומר קולטן
HOPE-14
UPREN

סימון צמ"ג
מ"ט צמ"ג R-2
קוטר וחומר צמ"ג
HOPE-14
UPREN

תא ניקוח מוצע

תא ביוב מוצע

ש.ב. מס' 1
T.L.=365.80
I.L.=365.00
ø80 H=0.80

פרט שוחר

תכנית לביצוע	15.09.20	1
מספר תאריך		
מהדורות		

הערות:

- צורת ואינצ'ורים + החקקה יתנו עפ"י ח"י 2005 וכל תקן רלוונטי אחר.
- כרצונך צורת ביוב ואספקת מים צורת מים עוברת פנל צורת ביוב ויש להקפיד על מרווח מינימלי 30 ס"מ.
- צורת מים הקרובה למבנה בפחות ממטר יותקן בשדורול עפ"י החק.
- צורת אספקת מים בעומק מינמלי 0.5 מ' ממפלס פני הקרקע.
- יש לדאוג להגנת הצורת מפני קרינת השמש לפני ההתקנה ובעת ביצוע העבודות.
- החקקה צורת במסל"ם עפ"י הוראות ה"א.
- במידה וסחגרה שעות או א-התאמה בתכנית, יש להודיע על כך מיד למחנבן.

כל שוחות הביוב יותקנו לא פחות מ-20 ס"מ מתחת למפלס הרצפה הנמוכה ביותר בקומרה

מעון יום
מגרש 416 בית שמש

תכנית תברואה
תכנית פיתוח שטח - מים

- לעיון
- למכרז
- לביצוע

שולמית רוזנבלום
תכנון מערכות אינסטלציה
רח' ירמיהו הנביא 22 בית שמש
טל': 02-6282502 פקס: 1532-6282502
srosenblum.arch@gmail.com

תכנון	שולמית
בקרה	
שרטוט	שולמית
קני"מ:	150
גליון מס'	1
מהדורה מס'	1

מערכת מדידה לפי פרט מאושר ע"י תאריך מי שמשם דלתות נישה לפי אדר' נפתחות כלפי חוץ