

- מקרא**
- צינור ביוב תחת הרצפה
 - צינור ניקוז כפיתוח
 - צינור ביוב כמילוי
 - צינור ניקוז מיוג אויר
 - צינור אספקת מים לצריכה
 - צינור אספקת מים כ.כ.א
 - ⊗ מחסום רסוב 8/4
 - ⊙ מחסום רצפה
 - ⊙ קופסת ביקורת רגילה
 - ⊙ קופסת ביקורת עופלת
 - ⊞ מחלק מים

הערות

- צורת ואביזרים + התקנה יהיו עפ"י ח"י 1205 וכל תקן רלוונטי אחר.
- בהוצמלות צורת ביוב ואספקת מים צורת מים נוברת מעל צורת ביוב ויש להקפיד על מרווח מינימלי 30 ס"מ.
- צורת מים הקרובה לכבנה בפחות ממטר יוקנה בשיווי ע"י התקן.
- צורת אספקת מים בעומק מינימלי 0.5 מ' ממפלים פני הרקע.
- יש לדאוג להגנת הצרת מפני קרינת העשש לפני ההתקנה ובעת ביצוע העבודות.
- יתחקת צורת בסמט עפ"י הוראות הי"א.
- במידה ומתגלה פגוע או א-התאמה בחכנית יש להודיע על כך מיד למחננת.

מספר	תאריך	תיאור
2	12.8.21	תוספות לת. ביצוע
1	6.6.21	תכניות לביצוע

מהדורות

**הרחבת בית ספר קיים
מגרש 419
רחי נהר הירקון, בית שמש**

תכנית אינסטלציה
ביוב וניקוז, אספקת מים
מפלס **+10.34**

- ⊙ לעיון
- ⊙ למכרז
- לביצוע

שולמית רוזנבלום
תכנון מערכות אינסטלציה
רחי ירמיהו הנביא 22 בית שמש
טל: 02-6282502 פקס: 02-6282502
rosenblum.arch@gmail.com

תכנון:	שר.
בקר:	ש.ס.
שרטוט:	שר.
קנ"מ:	1:50
תאריך:	06.06.2021

מסי מהדורה	2
מסי גליון	5

