



- מקרא**
- צינור ביוב תחת הרצפה
 - צינור ניקוז כפיתוח
 - צינור ביוב כמיזוי
 - צינור ניקוז מיזוג אוויר
 - צינור אספקת מים לצריכה
 - צינור אספקת מים כ.כ.א
 - ⊗ מחסום רסוב 8/4
 - מחסום רצפה
 - ⊕ קופסת ביקורת רגילה
 - ⊕ קופסת ביקורת עופלת
 - מחלק מים

הערות:

- צורת ואבזורים + התקנה יהיו עפ"י ח"י 205 וכל תקן רלוונטי אחר.
- בהצמכות צורת ביוב ואספקת מים צורת מים צריכה להיות ביוב ויש להקפיד על מרווח מינימום 30 ס"מ.
- צורת מים הקרובה לכבנה בפחות ממטר יותקן בשרווי עפ"י התקן.
- צורת אספקת מים בעומק מינימום 0.5 מ' ממפסל פני הרקע.
- יש לדאוג להגנת הצנרת מפני קרינת השמש לפני ההתקנה ובעת ביצוע העבודות.
- יתאקט צורת בסלס עפ"י הוראות הי"א.
- במידה ומתגלה פגוע או א-התאמה בחכנית יש להודיע על כך מיד למחננו.

מספר	תאריך	תיאור
2	12.8.21	תוספות לת. ביצוע
1	6.6.21	תכניות לביצוע

מהדורות

הרחבת בית ספר קיים
מגרש 419
רחי נהר הירקון, בית שמש

תכנית אינסטלציה
 אספקת מים
 מפלס +6.72

- לעיון
- למכרז
- לביצוע

שולמית רוזנבלום
 תכנון מערכות אינסטלציה
 רחי ירמיהו הנוביא 22 בית שמש
 טל: 02-6282502 פקס: 02-6282502
 srosenblum.arch@gmail.com

תכנון:	שר.
בקרה:	ש.ס.
שרטוט:	שר.
קנ"מ:	1:50
תאריך:	06.06.2021
מסי מהדורה	2
מסי גליון	4