


(B1.33-B1.53)

(קו"ם 1:500)
100



מס תא	B1-33	B1-34	B1-35	B1-36	B1-36-6	B1-37	B1-38	B1-39	B1-40	B1-41	B1-42	B1-43	B1-44	B1-45	B1-46	B1-47	B1-48	B1-49	B1-50	B1-51	B1-52	B1-53	
עומק וקוטר התא	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø160	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	H=2.86 Ø200	
רום קרקע קיים	217.85	221.65	222.65	224.22	226.89	227.24	227.36	226.85	226.57	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84
רום קרקע מתוכנן	217.85	221.65	222.65	224.22	226.89	227.24	227.36	226.85	226.57	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84	223.84
רום תחתית תא	218.67	218.15	218.15	217.39	217.25	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11	218.11
אורך ושיפוע הצינור	2.0% L=24.4	2.0% L=37.7	4.0% L=26.5	3.3% L=17.9	2.0% L=10.3	4.3% L=23.52	2.9% L=23.56	3.3% L=26.0	4.5% L=23.6	4.0% L=32.2	3.3% L=29.6	4.9% L=28.5	4.3% L=29.2	3.2% L=31.9	4.3% L=24.5	5.6% L=25.90	4.0% L=28.6	3.0% L=22.4	3.4% L=23.4	5.0% L=14.3	2.0% L=10.0	2.0% L=2.0	2.0% L=2.0
מרחק רץ תאים	0.81	62.82	89.27	107.18	133.07	163.82	189.83	215.42	242.01	268.61	295.22	321.81	348.41	375.01	401.61	428.21	454.81	481.41	508.01	534.61	561.21	587.81	
סוג צינור	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	Ø400 PVC SN-8	

GIL

חא"ר	תמרה	02/2021	כעיון בתאגיד+תיאום תשתיות
חא"ר	תמרה	03/2021	כעיון בתאגיד+תיאום תשתיות
חא"ר	תמרה	04/2021	כעיון בתאגיד+תיאום תשתיות
חא"ר	תמרה	05/2021	כסדר

חא"ר: יעלים
 03/2021 עדכון לאחר הערות מי שמש
 04/2021 עדכון לאחר הערות מי שמש
 05/2021 עדכון כפי הערות מי שמש 27/04/2021
 09/2021 עדכון בוצע ע"י אגנסה הנדסה כפי הערות תאגיד מי שמש

Scale: 500/100
Datum: 191

עיריית בית שמש
תאגיד המים והביוב של בית שמש
מרשל הנדסה בע"מ
 ר"ד גולגות טאונ 40 ירושלים חידוד 85477
 סניף 02-6513423 סניף 02-6513398
 E-MAIL: YAARON@MARSHAL-ENG.CO.L

שם הפרויקט: **אזור התעשייה ישיע-קרוי ביוב B1.33-B1.53**

חתימה: **נחש הערשטוס**
 תאריך: 05/2021

חתימה: **חתימה**
 תאריך: 05/2021

למען: לעיון לביצוע

למען: לתאום שורות למכרז