



יישור והידוק קרקעית החפירה ל 90% מודיפייד א.א.ש.ר.

הערות:

1. סוג וקוטר הצינור, עומק הצינור ועומק המגוף יהיו כמפורט בתכנית ובמפרט הטכני המיוחד.
2. סוג מכסה ותא עליון יקבע ע"י המתכנן פרטנית לכל מגוף לפי מיקומו בכביש או במדרכה ובהתאם לשלבי פיתוח. אין להתקין מכסה ללא אשור המתכנן מראש ובכתב.
3. אביזרי מתכת גלויים בתאים יצבעו בשתי שכבות צבע אפוקסי דוגמת "תיו אטים 211" או צבע שע. מאושר ע"י המהנדס. אביזרים יצוקים בבטון או קבורים באדמה ימרוחו בשתי שכבות אספלט חם.
4. קוטר התא יקבע בהתאם לעומק התא וקוטר הצינור הגדול מבין השתיים

קוטר התא ביחס לעומק הצינור

קוטר התא מ'	עומק הצינור מ'	קוטר המגוף
80 ס"מ	1.25	4"-3"
100 ס"מ	כל העומקים	10"-4"
125 ס"מ	כל העומקים	מעל 12"



תאגיד מי שמש
אגף הנדסה

אצטק הנדסה

אירנה צ'צ'יק / טטיאנה קוייט
רח' מרים החשמונאית 6 ג', ת"א
טל: 03-5441804 פקס: 03-5441124
e-mail: iztek@netvision.net.il

שם תכנית:

פרטים סטנדרטים למים

שם הפרט:

מגוף טריז תת קרקעי בקו פוליאטילן בתא בטון

מס' תכנית: 204

קנה מידה: ללא קנים

שם הקובץ: H:\פרטים\2021\פרטים\אא פרטים\

תאריך: 2021