



מס' תיאור	דרג	קוטר	הערות
1 צינור פוליאתילן מצולב ת"י 1519	10	ø90	דוגמת צינור פקסגול תוצרת גולן מוצרי פלסטיק או שו"ע
2 מצמד מעבר אלקטרופיוזן	PN16	ø90>ø63	דוגמת מק"ט 491104090063 תוצרת פלסאון או שו"ע
3 מתאם אוגן ארוך (ספיגוט), לרבות אוגן חופשי מצופה, לפי תקן DIN	PN16	ø90>ø2"	מתאם דוגמת מק"ט 490207063 ואוגן דוגמת מק"ט 09903063 תוצרת פלסאון או שו"ע
4 צינור פלדה עילי SCH40, עם צביעה חיצונית בצבע אפוקסי, ע.ד. 3.91 מ"מ, חיבורים בהברגה ובעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		ø2"	תוצרת אברות או שו"ע
5 הסתעפות טע חרושתי מפלדה וצביעה חיצונית בצבע אפוקסי, בעל אישור למגע עם מי שתייה, הברגות נקבה		ø2">ø2"	מסופק ע"י מנדלסון או שו"ע
6 ברז אלכסוני עם מנגנון אטימה קנה וגוף נטול עופרת על-פי ת"י 5452.		ø2"	תוצרת שגיב או שו"ע
7 רקורד מפלדה מגלוונת, בעל אישור למגע עם מי שתייה		ø2"	מסופק ע"י מנדלסון או שו"ע
8 שסתום אוויר משולב למים, עשוי גוף פלסטי עטוף ביציקת מתכת מחוזקת ומצופה בפוליאסטר מחובר בהברגה	16 Bar	ø2"	דוגמת "ברק" C-040-D תוצרת א.ר.י או שו"ע
9 מסנן קו אלכסוני (מלכודת אבנים), מצופה אפוקסי, מתוברג בעל אישור למגע עם מי שתייה	PN16	ø2"	דוגמת F-70 תוצרת "ברמד" או שו"ע
10 מד מים - יסופק על ידי תאגיד מי-שמש	PN16	ø2"	דוגמת מד מים רב זרמי MS תוצרת ארד-דליה או שו"ע
11 הסתעפות מעבר חרושתי מפלדה וצביעה חיצונית בצבע אפוקסי, בעל אישור למגע עם מי שתייה, הברגות נקבה		ø2">ø1.5"	מסופק ע"י מנדלסון או שו"ע
12 צינור פלדה עילי SCH40, עם צביעה חיצונית בצבע אפוקסי, ע.ד. 3.91 מ"מ, חיבורים בהברגה ובעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		ø1.5"	תוצרת אברות או שו"ע
13 קשת 90 חרושתי מפלדה וצביעה חיצונית בצבע אפוקסי, בעלת אישור למגע עם מי שתייה, הברגות נקבה		ø1.5"	מסופק ע"י מנדלסון או שו"ע
14 שסתום אל חוזר, מתוברג, בעל אישור למגע עם מי שתייה, בעלת אישור למגע עם מי שתייה, הברגות נקבה		ø1.5"	דוגמת תוצרת אגד-דליה או שו"ע
15 ברז אלכסוני עם מנגנון אטימה קנה וגוף נטול עופרת על-פי ת"י 5452.		ø1.5"	תוצרת שגיב או שו"ע
16 שסתום מז"ח אל"מ עשוי ניילון משוריין, עם חיבורים בהברגה, אטמים, ברגי עיגון ובדיקה של המז"ח. אל"מ - אזור לחץ מופחת.		ø2"	דוגמת RP-500 תוצרת א.ר.י או שו"ע
17 קשת 90 חרושתי מפלדה וצביעה חיצונית בצבע אפוקסי, בעלת אישור למגע עם מי שתייה, הברגות נקבה		ø2"	מסופק ע"י מנדלסון או שו"ע

הערות

- חיבור מי שתיה יבוצע רק כאשר תהיה דרישה להזנת ברזיות ואישור מתאגיד המים לתכנית קווי המים בשצ"פ.
- מערכות מדידה ללא הזנה למי שתיה יהיו קצרות יותר בכ-40 ס"מ.



תאגיד מי שמש
אגף הנדסה

אצטק הנדסה
אירנה צ'צ'ייק / טטיאנה קוייט
רח' מרים החשמונאית 6 ג', ת"א
טל: 03-5441804 פקס: 03-5441124
e-mail: iztek@netvision.net.il

פרטים סטנדרטים למים

סם תכנית:

סם הפרט:
פרט מערכת מדידה לשצ"פ על זקף 3"

מס' תכנית: 245

קנה מידה: ללא קני"ם

סם הקובץ: מים\DWG\2021\פרטים\אא פרטים\H:

תאריך: 2021