

החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ

מכרז 06/2022 החלפת גופי תאורה באצטדיון הכדורגל בבית שמש

מסמך הבהרות מס' 002

בשם החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ, להלן יפורט תשובה לשאלה הבהרה נוספת שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובה זו, והשינויים הנובעים ממנה, מחייבת את המציע כאילו נכתבה במסמכי ההצעה המקוריים והאמור בה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שיחתם עם המציע הזוכה:

מס"ד	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	הבהרה/ שאלה	תשובה
4.	4	מפרט טכני	08.03.00 איפיון גופי תאורה ודרישות רמת התאורה	<p>1. פנסים מיועדים לעבודה במתח 400V – האם ניתן לספק פנסים עם מתח הזנה 230V ?</p> <p>2. 135 לומן לוואט – האם ניתן לספק גופי תאורה עם 120 לומן לוואט כרוך בקבלת תוצאות הנדרשות ?</p> <p>3. L80 מעל 50,000 ש"ע בטמפרטורה 35 מעלות – האם ניתן לצרף תעודת בדיקה עם ירידה כ-90% בלבד אחרי 60,000 ש"ע בטמפרטורה 25 מעלות ?</p> <p>4. דרייבר DALI – האם ניתן לספק פנסים ללא ממשק DALI (עם ממשק V0-10)?</p>	<p>1. – לא מתאים לקוי הזנה ולוחות הקיימים.</p> <p>2. לא</p> <p>3. לא</p> <p>4. לא</p>

מעבר לאמור לעיל, אין שינוי בתנאי המכרז. החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לפרסם הבהרות ושינויים נוספים. יש לצרף מכתב זה למסמכי המכרז שתוגש בעת חתימת החוזה, כשהוא חתום על ידי המציע וזאת לאישור כי המכתב התקבל אצל המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בכבוד רב,

זאב לכוביצקי, עו"ד