



שירותי בריאות הציבור

לשכת הבריאות המחוזית, ירושלים

District Health Office, Jerusalem | دائرة الصحة اللوائية, اورشليم القدس

המחלקה לבריאות הסביבה

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

ז' תשרי תש"פ
06 אוקטובר 2019

לכבוד

מר שמעון גולדברג
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
בית שמש

מר גולדברג הנכבד,

הנדון: ביה"ס על יסודי 16 כיתות ו-6 גני ילדים, גוש 5935 חלקה 34 בית שמש

תיק מס': 20180386 מס' אצלנו: 77/19

בהמשך לפנייתכם מיום 06/02/19, אשר התקבלה במשרדנו ביום 08/04/19, ובהתאם לסמכותנו מכוח סעיף 18 ב' לתקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה) התשע"ו-2016, הרינו להודיעכם כי, לאחר עיון בבקשה ובחומר שצורף אליה ובדיקת הטעון בדיקה לצורך מתן חוות דעתנו, אין התנגדות מצדנו לאישור התכנית בנדון. האישור מותנה בכך שיתקיימו התנאים דלהלן:

1. בחצר המשחקים יותקנו אמצעי הצללה (סככות פרגולות). שטח ההצללה לא יפתח מ-15% משטח החצר של ביה"ס ו-25% משטח חצרות גני הילדים.
2. התקנת הצללה על כל האזור, בו יותקן ריצוף בולם נפילה.
3. התקנת מז"חים בחיבור קו אספקת מים לקו כיבוי אש, לפני מערכת ההשקיה במקרים בהם מתבצע דישון באמצעות המים וכד"ל.
4. התקנת ברזי וויסות טמפרטורה מים חמים לפני כל מחלק בכל גן ילדים.
5. כל האסלות יהיו מדגם תלוי בלבד.
6. שטח החלונות בכיתות לא יפחת מ-15% משטח הרצפה.
7. התקנת מערכת אוורור בשירותים שתספק לפחות 15 החלפות אוויר בשעה.
8. התקנת 12 ברזי שתייה בחצר, אספקת מים לברזי שתייה בחצר עם סחרור קבוע.

הערה: האישור ניתן על סמך מכתב של אדרי' בן חמו שחר, מיום 25/08/19 המצ"ב, בדבר מהות והיקף הפעילות בבית הספר.

חוות דעת זו תקפה כשהיא נלוות לתוכנית הנושאת חותמת וחתימת מורשה מטעמנו. יובהר כי חוות דעת זו אינה מהווה אישור למתן רישיון או היתר כלשהו אלא חוות דעת למתן היתר בניה בלבד.

בכבוד רב,
אינג' זלבה סדון
ס. מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה

העתק:

אדרי' בן חמו שחר, רחי' נריה הנביא 58/4, בית שמש
גבי טליה שוסברגר, ס. מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה
אדרי' אנדרס לבקוביץ, מפקח מחוזי לבריאות הסביבה

District Health Office, Jerusalem, Ministry of Health
Address: 157 Jaffa Road, Jerusalem
P.O.B.: 37044, Jerusalem 9137001
Tel: 02-6217393 Fax: 02-6253835

לשכת הבריאות המחוזית ירושלים, משרד הבריאות
כתובת: רחוב יפו 157, ירושלים
תא דואר: 37044, ירושלים 9137001
טל: 02-6217393 פקס: 02-6253835

כתעשיה וזמלאנה	4 תררים	גשר הנויה
לשיגה הכלי	45 תררים	



לכבוד משרד הבריאות,

מגרש 306- מבנה תלמוד תורה+גנים

הנידון: קבלת אישורכם למספר בקשה 20180386

תאור המבנה-

בקומת קרקע: מתוכננים 6 כיתות גן לבנים, כל אחד עם מטבחון צמוד וחדרי שירותים.

בקומה א' ו-ב': מתוכננים 16 כיתות אם לבנים + חדרי ספח והנהלה.

בנוסף, תוכנן ממ"מ בכל קומה-בכל מבנה, פתח יציאה לגג, ופינת נטילת ידיים צמודה לח. שירותים בכל קומה/גן.

מצ"ב סט מלא מתוקן בהתאם להערותיכם שהתקבלו בתאריך 11.07.19 לצורך קבלת אישורכם להיתר:

- החלטות ועדה

- הרמוניקות שהוגשו לעירייה בשני העתקים.

-נספח סניטרי.

להלן נקודה להבהרה:

* לגבי חישוב שטחי חצרות הנדרשים למבנה התלמוד תורה . להלן פירוט החישוב:

סה"כ **2400 מ"ר חצר** = מ"ר חצר לתלמיד **5** X כיתות **16** X תלמידים בכיתה **30**

מפורט תכנית חישוב חצרות בהרמוניקה.

