PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

עמוד 8 מ'א 4".6".8"
למגרש ספורט







פרט כמסגרת לברגי יסוד



פרט לחיבור הפנס

פרט למגש חיבורים בעמוד

1. מגש בדוד כפול מתוצרת כפר מנחם
2. מהדקי כניסה מתוצרת SOGEXI דגם BC3 או ש"ע
3. מאמ"ת 10א G עם ניתוק אפס כושר ניתוק 10 10 ק"א מתוצרת ABB,SIEMENS או LEGRAND

הערה לגבי עמודי תאורה

1. התוכנית הנ"כ מהווה תוכנית מנחה על היצרו להכין תוכנית ביצוע לאישור.
2. לפני יצור הזרועות יש להכין דוגמה לאישור
3. יש לבדוק את התאמת הזרוע כדוגמת הפנס
4. הזרוע תגולוון בשלימות,וצבועה כפי צבע העמוד והפנס.
5. העמודים ייצרו כפי ת"י 812,414–1 ותחת פיקוח מכון התקנים.
6. כל עמוד יהיה עם תו תקן ישראלי עם מספר.
7. גימור העמודים ע"י טביכה באב"ץ חם.
8. ברגי יסוד יהיו מגולוונים בגילוון חם לפחות עד 7 ס"מ בתוך הבטון.
9. יצרו של ברגי יסוד חייב להמציא אישור יצור כפי התקן .

אופן חיבור מוליך הארקה לעמודי תאורה
(בנוסף לחיבור מוליך והארקה המוטמע מכבל האספקה)





חיבורי גידי הארקה לפס הארקה בעמוד





גובה העמוד	בור עומק A	בור עומק C	יסוד מידות B x B	ברגי יסוד לפי ת"י 2000812 מרחק בין צירים F	ברגי יסוד לפי ת"י 2000812 אורך מינ' בתוך היסוד ס"מ	ברגי יסוד לפי ת"י 2000812 קוטר מינ' E אינצ'
8 מ' עם זרוע	150	130	100x100	40	70	

מידות G F לפי פרטים היצרן

פרט להתקנת עמוד תאורה

פרט התקנת עמוד לפי אלטרנטיבה:
גינון או אספלט או ריצוף

שינוי	מהות	תאריך

FILE:–

עדכון	גליון	מס' עבודה	אדריכל
0	AM8	2018–1	תכנן
			שרטט
			בדק
			תאריך
			ק"מ

מקום: מגרש סל

תוכנית: פרטים להתקנת עמוד תאורה בגובה 8 מ

מכון העתקות	--
מידת הגליון	--
לעיון	למכרז
לאישור	ביצוע

מ.קוטיפסקי -מהנדסים יועצים
רח' מסילת ישרים 12,
ת.ד. 2351 ירושלים 91022
טל. 02-6256238
פקס. 02-6243195

על המבצע לבדוק את המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטיה, סתירה או אי התאמה בטרם המשך בעבודתו.
המתכנן הינו הבעל הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה. אין לעשות כל שמוש בתוכנית זו, ברעיונות הגלומים בה כלא אישור מראש ובכתב של המתכנן.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT